

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №18-05/27**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

«23» марта 2022

г. Тольятти

Я, начальник (заместитель начальника) территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти – главный государственный санитарный врач (заместитель) по городу Тольятти, Ставропольскому району, городу Жигулёвску Самарской области Петрова Ольга Анатольевна, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ГБОУ СОШ с. Русская Борковка

Постановление о назначении административного наказания № 18-05/41 от «23» марта 2022года

**УСТАНОВИЛ:**

«10» марта 2022 года при проведении плановой выездной проверки в ГБОУ СОШ с. Русская Борковка» 10.03.2022 в 12-00 расположенном по адресу: 445141, РФ, Самарская область, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Тимофеевка, с. Русская Борковка ул. Куйбышева,44 выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СанПиН 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21):

**ГБОУ СОШ с. Русская Борковка:**

1. в нарушение п.2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 покрытие дорожек на территории имеет дефекты (выбоины).
2. в нарушение п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых лиственных пород.
3. в нарушение п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 полы: (линолеум) в учебных кабинетах № 6 и № 7, имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.
4. в нарушение п.2.6.1., п.2.6.5., п.3.4.13. СанПиН 2.4.3648-20 раковины всех туалетов не обеспечены горячей водой, не установлено водонагревающее устройство.
5. в нарушение п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 площадь учебных кабинетов менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.
6. в нарушение п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 полы: в моечном отделении, в горячем цехе в помещении пищеблока (плитка) имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.
7. в нарушение п.2.8.1. СанПиН 2.4.3648-20; таб. 5.54, п. 15 СанПиН 1.2.3685-21 по данным протокола лабораторных испытаний № 1749 от 02.03.2022г, экспертного заключения по результатам испытаний № 758 от 02.03.2022г. показатель искусственного освещения (освещенность) в кабинетах начальных классов № 2, № 4 не соответствует гигиеническим нормативам – менее 300 люкс.

**ГБОУ СОШ с. Русская Борковка СП детский сад «Кораблик»**

8. в нарушение п.3.1.1 СанПиН 2.4.3648-20 площадь спальных помещений групп №1, №2 менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка.

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля соблюдения санитарного законодательства юридическим лицом ГБОУ СОШ с. Русская Борковка Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В соответствии с п.3.ст. 39 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Статьей 28 указанного закона предусмотрено, что в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**ОБЯЗЫВАЮ:** директора ГБОУ СОШ с. Русская Борковка Миронову Анну Васильевну принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области городе Тольятти в 30-дневный срок со дня его получения.

В соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст.19.6. КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Начальник (заместитель начальника)

Территориального отдела – главный

государственный санитарный врач

(заместитель) по городу Тольятти,

Ставропольскому району, городу

Жигулевску Самарской области



подпись

Петрова О.А.

(ф.и.о.)

Представление получил: Миронова Анна Васильевна – директор ГБОУ СОШ с. Русская Борковка

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

«23 » марта 2022 года