

Сведения о результатах проверок, проводимых органами государственного контроля

на 01.01.2017

Учреждение

ГБОУ СОШ с. Русская Борковка

№	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Дата и номер Акта	Результаты проверки		Меры по результатам проверки
					5	6	
1	03.02.2016	Управление Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти	Выполнение ранее выданных предписаний	№ 18-07/74 от 25.02.2016г.	Нарушений не выявлено		
2	01.06.2016	Управление Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти	Соблюдение санитарного законодательства	№ 18-05/362 от 24.06.2016г.	Вода централизованного холодного водоснабжения, отобранная из литьевого фонтанчика лагеря с дневным пребыванием детей "Улыбка" ГБОУ СОШ с. Русская Борковка не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10		Нарушения устранены (Замена фильтров литьевых фонтанчиков)
3	09.06.2016	ОНД и ПР г.Тольятти, Жигулевска и муниципального района Ставропольский	Контроль предписания	№ 756 от 06.07.2016г.	Нарушений не выявлено		
4	12.06.2016	Управление Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти	Проверка выполнения ранее выданного предписания	№ 18-05/638 от 15.06.2016г.	Нарушений не выявлено		

Директор ГБОУ СОШ с. Русская Борковка



А.В. Миронова